

Höhe der Durchschnittsverluste je Spannungsebene

§ 10 Abs. 2 StromNEV

Stuttgart Netze Betrieb GmbH
Regulierungsmanagement
Stöckachstraße 48
70190 Stuttgart

Netzbetreibername: Stuttgart Netze Betrieb GmbH
gesetzliche Grundlage: §10 Abs.2 StromNEV

Betrachtungszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016
Leitfaden der BNetzA LNr.: 29 und 30

	Einheit	Hochspannungs- Ebene	Umspannung HS / MS	Mittelspannungs- Ebene	Umspannung MS / NS	Niederspannungs- Ebene
Durchschnitts- verluste	%			0,32%	1,12%	1,61%
Durchschnittliche Beschaffungs-kosten	Cent/ kWh	3,14				