

# Höhe der Durchschnittsverluste je Spannungsebene

§ 10 Abs. 2 StromNEV

Stuttgart Netze Betrieb GmbH  
Regulierungsmanagement  
Stöckachstraße 48  
70190 Stuttgart

Netzbetreibername: Stuttgart Netze Betrieb GmbH  
 gesetzliche Grundlage: §10 Abs.2 StromNEV

Betrachtungszeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Leitfaden der BNetzA LNr.: 29 und 30

	Einheit	Hochspannungs- Ebene	Umspannung HS / MS	Mittelspannungs- Ebene	Umspannung MS / NS	Niederspannungs- Ebene
Durchschnitts- verluste	%			0,32%	1,42%	1,43%
Durchschnittliche Beschaffungs-kosten	Cent/ kWh	3,84				